

● Pieslēgums komercelpu ventilācijai
D250: 610m³/h

↑ Griestu augstums
H3.65

● Pieslēgums WC ventilācijai
D125: 70m³/h

● Izbūvētie stāvvadi potenciāliem
pieslēgumiem

■ Potenciālais sienas izbūve princips
WC ierīkošanai

▲ Ieeja komercelpā

● Izvads el. iekārtu pieslēgumam

